

Nachweis

Bestimmung der Feuerwiderstandsdauer von Tür- und Abschlusseinrichtungen

Prüfbericht 271 42662

VIEKKO
Industry of Wooden Window
Vatero Kozani

Auftraggeber **T.K 501-00 Vatero Kozani**
Griechenland

Produkt	zweiflügeliger Feuerschutzabschluss
Bezeichnung	"P 9071"
Außenmaß (B x H)	1730 mm x 2110 mm
lichter Durchgang (B x H)	1620 mm x 2055 mm
Material	Türblatt: Holz und Holzwerkstoffe; Zarge: Holz
Öffnungsart	Drehflügeltür
Belastungsseite	Schließfläche = Bandgegenseite
Tragkonstruktion	Norm-Tragkonstruktion als Massivkonstruktion mit hoher Rohdichte (900 kg/m³) und mit einer Dicke von 240 mm

Feuerwiderstandsdauer



Feuerschutzabschluss

Kriterium	Erreichte Prüfergebnisse
E - Flamme > 10 s	37 Minuten
E - Spaltlehre	37 Minuten
E - Wattebausch	38 Minuten
I - Wärmedämmung Mittelwert	37 Minuten
I₁ - Wärmedämmung	37 Minuten
I₂ - Wärmedämmung	37 Minuten
Beendigung der Prüfung	in der 39. Minute

ift Rosenheim
11. Juni 2010

Volker Müller
Volker Müller, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Brandschutzzentrum



Michael Leibold
Michael Leibold, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Brandschutzzentrum



Grundlagen

EN 1363-1:1999
Feuerwiderstandsprüfungen
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 1634-1:2008
Feuerwiderstandsprüfungen für
Tür- und Abschlusseinrichtungen
Teil 1: Feuerschutzab-
schlüsse
EN 14600:2005
Tore, Türen und zu öffnende
Fenster mit Feuer- und/oder
Rauchschutzeigenschaften -
Anforderungen und Klassifizie-
rung
Entspricht den nationalen Fas-
sungen DIN EN.

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient der Bestimmung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Tür- und Abschlusseinrichtungen. Dieser Prüfbericht ist kein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis!

Gültigkeit
Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Feuerwiderstandsdauer ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 37 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- Anlage 1 (Zeichnungen/Bilder)
- Anlage 2 (Spaltmaße)
- Anlage 3 (Baustoffkennwerte)
- Anlage 4 (Ofenmesswerte)
- Anlage 5 (Messstellenplan)

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18
Deutscher Akkreditierungs Rat
DAP-PL-0006 89
DAP-ZE-2288 00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-16-93-80

ift rosenheim

Απόδειξη

Προσδιορισμός της διάρκειας πυραντοχής συστημάτων πορτών και φραγμάτων

Έκθεση δοκιμής 271 42662

Εντολέας: BIEKKO

Βιομηχανία ξύλινων παραθύρων

Βατερό Κοζάνη

T.K. 501 00 Βατερό Κοζάνη

Ελλάδα

Προϊόν: Δίφυλλο πυράντοχο φράγμα

Ονομασία: "P 9071"

Εξωτερικές διαστάσεις (πλάτος x ύψος): 1730 mm x 2110 mm

Καθαρή δίοδος (πλάτος x ύψος): 1620 mm x 2055 mm

Υλικό: Φύλλο πόρτας: ξύλο και ξύλινα υλικά, κάσσα: ξύλο

Είδος ανοίγματος: πόρτα με περιστρεφόμενα φύλλα

Πλευρά επιβάρυνσης: επιφάνεια κλεισίματος = πλευρά απέναντι από τους μεντεσέδες

Φέρουσα κατασκευή: κανονική φέρουσα κατασκευή ως συμπαγής κατασκευή με υψηλή φαινόμενη πυκνότητα (900 kg/m^3) και με πάχος 240 mm

Διάρκεια πυραντοχής

Πυράντοχο φράγμα

Κριτήριο	Αποτέλεσμα δοκιμής
E - Φλόγα > 10 s	37 λεπτά
E - Παχύμετρο	37 λεπτά
E - Βαμβακάκι	38 λεπτά

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION
Nr.

I - Θερμομόνωση μέση τιμή	37 λεπτά
I ₁ - Θερμομόνωση	37 λεπτά
I ₂ - Θερμομόνωση	37 λεπτά
Τέλος δοκιμής	το 39ο λεπτό

Ift Rosenheim

11 Ιουνίου 2010

Υπογραφή

Volker Müller, Dipl.-Ing. (FH)
Διευθυντής Υπηρεσίας Δοκιμών
Ift Κέντρο Πυροπροστασίας

Σφραγίδα: ift Rosenheim

Κοινοποιημένος φορέας δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης

ift Rosenheim GmbH

Theodor-Gietl-Str. 7-9

D-83026 Rosenheim

Τηλέφωνο: +49 (0) 8031/261-0

Φαξ: +49(0) 8031/261-290

www.ift-rosenheim.de

Υπογραφή

Michael Leibold, Dipl.-Ing. (FH)
Μηχανικός Δοκιμών
ift Κέντρο Πυροπροστασίας

Επικύρωση του παρόντος αντιγράφου στις 6.6.2012 στην Κοζάνη από
τον δικηγόρο Αχιλλέα Α. Καγιόγλου

Ακριβής μετάφραση από τα γερμανικά

Αθήνα, 26.6.2012

Η μεταφράστρια: Διονυσία Στεργίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
SERVICE DE TRADUCTION
HELLENIC REPUBLIC, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
TRANSLATION SERVICE

1 - German	1 - German
2 - German	2 - German
3 - German	3 - German
4 - German	4 - German



Michael Lebold, Dipl.-Ing. (FH)
 Μιχαήλ Λόμπολ
 in Kärnten, Österreich

Vorheriger Dipl.-Ing. (FH)
 Michael Lebold, Dipl.-Ing. (FH)
 in Kärnten, Österreich

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 Επικυρώνεται το γνήσιο της παραπάνω υπογραφής του μεταφραστή του Υπουργείου Εξωτερικών ο οποίος μετέφρασε το συνημμένο κείμενο. Η παρούσα επίσημη μετάφραση δεν επέχει θέση επικυρώσεως του μεταφρασθέντος εγγράφου.

Αθήνα,

28 ΙΟΥΝ. 2012

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
 Ο Διευθυντής κ.α.α.



Handwritten signature
Παυλίδης Ιωάννης
Διοικητικός Γραμματέας